水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023510 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市吉野町二丁目8番15号
電 話 099-252-3983(代)　FAX 099-255-2830

採水年月日	令和4年6月6日　8時52分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　川嶺浄水場 (採水地点) 川嶺水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 磯口　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.5mg/L	10mg/L以下	
2	* カルシウム、マグネシウム等(硬度)	310mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂