# 水質検査結果書

住　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依頼者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023470 号
発行日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市宇宙町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和4年6月6日　8時58分　天候(前日)　曇　(当日)　雨 |
| 施設の名称 | (名　称) 喜界町上水道事業　南部浄水場<br>(採水地点) 上嘉鉄水源 |
| 水質区分 | (区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法 |
| 検査分類 | 水質基準(単項目) |
| 採水者 | (氏　名) 磯口　(所　属) ****** |
| 採水時 | (気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ****** |

| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.9mg/L | 10mg/L以下 | |
| 2 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | 300mg/L以下 | |
| | －以下余白－ | | | |

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|---|---|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年6月6日　～　令和4年6月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中　瑞穂 |

# 水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023450 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市荒田二丁目8番15号
電 話 099-255-3836(代)　FAX 099-255-2850

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和4年6月6日　9時14分　天候(前日) 曇　(当日) 雨 |
| 施設の名称 | (名　称) 喜界町上水道事業　水天宮配水池（中里）<br>(採水地点) 荒木第２水源 |
| 水質区分 | (区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法 |
| 検査分類 | 水質基準(単項目) |
| 採水者 | (氏　名) 磯口　(所　属) ****** |
| 採水時 | (気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ****** |

| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 6.1mg/L | 10mg/L以下 | |
| 2 | ＊カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 378mg/L | 300mg/L以下 | |
| | －以下余白－ | | | |

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。

| 備考 | |
|---|---|
| 検査期日 | 令和4年6月6日　～　令和4年6月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中　瑞穂 |

# 水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023460 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市西千石町二丁目8番15号
電 話 099-253-3935(代)　FAX 099-255-2830

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和4年6月6日　9時09分　天候(前日)　曇　(当日)　雨 |
| 施設の名称 | (名　称) 喜界町上水道事業　南部浄水場<br>(採水地点) 荒木第３水源 |
| 水質区分 | (区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法 |
| 検査分類 | 水質基準(単項目) |
| 採水者 | (氏　名) 磯口　(所　属) ****** |
| 採水時 | (気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ****** |

| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 6.5mg/L | 10mg/L以下 | |
| 2 | ＊カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 353mg/L | 300mg/L以下 | |
| | －以下余白－ | | | |

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。

| 備考 | |
|---|---|
| 検査期日 | 令和4年6月6日　～　令和4年6月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中　瑞穂 |