水質検査結果書

住　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依頼者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023440 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時24分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　西部浄水場 (採水地点) 中里水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 磯口　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.2mg/L	10mg/L以下	
2	* カルシウム、マグネシウム等(硬度)	392mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023520 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時24分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　西部浄水場 (採水地点) 新中里水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 磯口　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.6mg/L	10mg/L以下	
2	* カルシウム、マグネシウム等(硬度)	377mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依頼者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023540 号
発行日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市中央郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935代　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時16分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　滝川浄水場 (採水地点) 滝川水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌(定量セット)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌（定量）	12.2	MPN/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023400 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市宇宙町二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時16分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　滝川浄水場 (採水地点) 滝川水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	
2	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	174mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依頼者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023550 号
発行日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市中央郎二丁目8番13号
電　話 099-255-8935代　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時10分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　西部浄水場 (採水地点) 島中水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌(定量セット)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌（定量）	5.2	MPN/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依頼者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023410 号
発行日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時10分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　西部浄水場 (採水地点) 島中水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4mg/L	10mg/L以下	
2	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	199mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023430 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市吉次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　8時56分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　西部浄水場 (採水地点) 中熊水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.0mg/L	10mg/L以下	
2	* カルシウム、マグネシウム等(硬度)	347mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023530 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　8時56分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　西部浄水場 (採水地点) 新中熊水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3mg/L	10mg/L以下	
2	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	244mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依 頼 者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023560 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市宇次郎二丁目8番15号
電　話 099-258-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時03分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　大朝戸配水池 (採水地点) 大朝戸水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌(定量セット)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌（定量）	検出されない(1.8未満)	MPN/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　所　鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６番地

依頼者　喜界町長　隈崎　悦男 様

鹿県薬試　第 11220023420 号
発 行 日　令和4年6月10日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年6月6日　9時03分　天候(前日)　曇　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 喜界町上水道事業　大朝戸配水池 (採水地点) 大朝戸水源
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 吉岡　(所　属) ******
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5mg/L	10mg/L以下	
2	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	211mg/L	300mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年6月6日　～　令和4年6月10日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂