

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県薬師会 第11220081420号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
余真之助 田原
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番5号
電話 099-255-8351 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 9時21分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---------------------------------------|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 西部浄水場 (採水地点) 中里地区公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目), 水質基準(単項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 磯口 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) ***** | (水温) ***** | (残留塩素) 0.2mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 17.6mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.1mg/L | 10mg/L以下 | | | |
| 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 84mg/L | 300mg/L以下 | | | |
| | ー以下余白ー | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|---|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県薬試 第11220081370号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-253-8350 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 8時37分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---------------------------------------|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 低区配水池 (採水地点) 先内地区公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 細川 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) ***** | (水温) ***** | (残留塩素) 0.2mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 17.7mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | ー以下余白ー | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県試 第 11220081490 号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目
電話 099-253-8950 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 8時51分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 西部浄水場 (採水地点) 羽里地区公民館 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目), 水質基準(単項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 吉岡 (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) ***** (水温) ***** (残留塩素) 0.2mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 17.4mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.9 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.1mg/L | 10mg/L以下 | |
| 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 81mg/L | 300mg/L以下 | |
| | ー以下余白ー | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県薬試 第 11220081410 号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市新太郎二丁目
電話 099-255-8931 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 9時12分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|---------------------------------------|------------|----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 滝川浄水場 (採水地点) 滝川地区公民館 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目), 水質基準(単項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 吉岡 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) ***** | (水温) ***** | (残留塩素) 0.2mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 17.4mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/L | 10mg/L以下 | |
| 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 82mg/L | 300mg/L以下 | |
| | -以下余白- | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県薬試 第 11220081360 号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-253-8965(代) 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 9時06分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|-------------------------------------|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 滝川浄水場 (採水地点) 滝川浄水池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 吉岡 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) ***** | (水温) ***** | (残留塩素) 0.2mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 39.9mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 8.3 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県薬試 第11220081400号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市海町二丁目8番10号
電話 099-253-8661 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 8時45分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---------------------------------------|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 西部浄水場 (採水地点) 伊砂地区公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目)、水質基準(単項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 細川 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) ***** | (水温) ***** | (残留塩素) 0.2mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 17.4mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/L | 10mg/L以下 | | | |
| 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 83mg/L | 300mg/L以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

鹿児島県 第 11220081430 号

発行日 令和4年11月15日

依頼者 喜界町長 隈崎 悦男 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市東之原二丁目8番15号
電話 099-255-8866 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年11月8日 | 9時22分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|---|------------|----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 喜界町上水道事業 大朝戸配水池 (採水地点) 大朝戸地区公民館 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目), 水質基準(単項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 吉岡 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) ***** | (水温) ***** | (残留塩素) 0.1mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 17.3mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/L | 10mg/L以下 | |
| 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 81mg/L | 300mg/L以下 | |
| | -以下余白- | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年11月8日 ~ 令和4年11月15日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |